

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.АД67.В.00283/20

## ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0011640

Закрытое акционерное общество «Акзо Нобель Декор» (ЗАО «Акзо Нобель Декор»), ОГРН: 1025000511513  
 Юридический адрес: 143912, Московская область, город Балашиха, Покровский проезд, владение 9, РОССИЯ.  
 Фактический адрес: 143912, Московская область, город Балашиха, Покровский проезд, владение 9, РОССИЯ,  
 телефон: +74957950160, адрес электронной почты: akzonobel@mail.ru

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество «Акзо Нобель Декор» (ЗАО «Акзо Нобель Декор»)  
 Юридический адрес: 143912, Московская область, город Балашиха, Покровский проезд, владение 9, РОССИЯ.  
 Фактический адрес: 143912, Московская область, город Балашиха, Покровский проезд, владение 9, РОССИЯ,  
 телефон: +74957950160, адрес электронной почты: akzonobel@mail.ru

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Биквест-Центр" (ОС ООО "Биквест-Центр"),  
 115088, Россия, город Москва, улица Шарикоподшипниковская, дом 4, корпус 4, телефон: +7(495) 980-51-17, факс  
 +7(495) 980-51-17, ОГРН 1165005050396, регистрационный номер RA.RU.10АД67 от 06.04.2017 г., орган по  
 аккредитации - Федеральная служба по аккредитации.

## ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покртия из красок водно-дисперсионных на основе  
 стиролакрилата, т.м. «DULUX» (Дюлак), арт.: Acryl Matt BW  
 (Акрил мат, база би дабл ю), Acryl Matt BM (Акрил мат, база би эм),  
 Acryl Matt BC (Акрил мат, база би си), Classic Colour BW (Классик  
 колор, база би дабл ю), Classic Colour BM (Классик колор, база би  
 эм), Classic Colour BC (Классик колор, база би си); нанесенные на  
 негорючую поверхность толщиной сухого слоя 150 мкм,  
 выпускаемые по ТУ 2316-021-48797870-2014.

Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034 (ОКПД 2): 20.30.11.120

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 3209100009

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

## ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ в ред. Федеральных  
 законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 234-ФЗ, от 03.07.2016 № 301-  
 ФЗ, от 29.07.2017 № 244-ФЗ, от 27.12.2018 № 538-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов - КМ1. Группа  
 горючести – слабогорючие (Г1) по ГОСТ 30244-94 п.7, Метод II. Группа воспламеняемости – трудновоспламеняемые (В1) по ГОСТ  
 30402-96. Группа дымообразования – с умеренной дымообразующей способностью (Д2) по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18. Группа  
 токсичности – умеренно опасные (Т2) по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20.

## ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № БЦ20-02-13/2 от 13.02.2020 г. ИЛ ООО "Биквест-Центр", аттестат аккредитации RA.RU.21АН91  
 от 14.10.2016 г, 140203, г. Воскресенск, ул. Гиганта, дом 2. Акт о результатах анализа состояния производства  
 сертифицируемой продукции ОС ООО "Биквест-Центр" от 28.10.2019г.

## ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 2316-021-48797870-2014.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 14.02.2020

по 13.02.2023

Руководитель (заместитель руководителя)  
для

СЕРТИФИКАТОВ

органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

С.А. Сапронова

инициалы, фамилия

А.А. Соболюков

инициалы, фамилия